

Заведующий

МБДОУ детский сад № 5

Н.Г. Ширяева

«24» августа 2018 г.

приказ № 4907

24.08.2018



ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Улыбка» муниципального образования Абинский район

Место нахождения (адрес): 353320, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Володарского, 1

Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Улыбка» муниципального образования Абинский район, ИНН 2323021690, ОГРН 1022303381341, телефон: 8 (861-50) 4-43-29, вид права: оперативное управление, собственник: администрация муниципального образования Абинский район,

заведующий – Ширяева Наталья Геннадьевна

Количество этажей здания: 2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Замечания по несоответствию	Примечания ¹
2.1. Участки и территории					
Вход на территорию:					
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4	
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 – 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4	-
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется	
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12	-
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.		п. 4.1.12	-
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12	-

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12 -
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12 -
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется -
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14 -
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14 -
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15 -
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15 -
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15 -
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15 -
Автостоянка			Отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.3, не требуется
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) -
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		п. 4.1.12

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ней				
Пандус, дублирующий открытую лестницу:				
- длина марша пандуса	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
Поручни пандуса:		не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:			Отсутствует	Не требуется
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:			Отсутствует	п. 4.1.14, не требуется
- длина марша пандуса	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14, уклон пандуса более 1/20
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15 -
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13, не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:			Отсутствует	Не требуется
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.		п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.		п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие		п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помощи

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудован- ием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помеще- ний на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4, не требуется, при входе на территорию расположена кнопка экстренного вызова помо- щи
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: на стенах				
на отдельно стоящей опоре	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			В наличии	Не требуется, т.к. предоставление услуги может осуществляться на 1 этаже
Ступени ровные с шероховатой по- верхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим кончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Активные указатели на поручнях ле- стниц	С	наличие		п. 5.2.16
Активный напольный указатель за 60 м. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок серед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
Уклон при перепаде высот 20 см. и более	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
Расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим кончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Различный цвет поверхности пандуса и площадки перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствует	п. 5.2.13, не требуется, обслуживание инвалидов может производиться на 1 этаже
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги).				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5, не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	Не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.			Отсутствует	Не требуется

¹ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7 -
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		п. 7.1.7 -
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 -
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 -
Предприятия торговли			Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1 -
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1 -
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2 -
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2 -
Предприятия питания			Отсутствует	Не требуется
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7 -
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7 -
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7 -
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Замечания / Примечания ¹ Замечания по несоответствию
Часть стойки-барьера регистрации (В х II)	К	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
пространство для размещения кресла- коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
пространство для разворота кресла- коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				Административный кабинет
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответству- ет	п. 6.3.2; 6.1.8, не требуется, при входе на терри- торию расположена кнопка экстренного вызова помощи
высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	Соответствует	п. 7.1.9
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1, не требуется, учреждение не специализированное

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, бесперебивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.1, не требуется
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными тактиками	К, С, Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.8, не требуется
Знаки и указатели в зонах движения в общественных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	Отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6, не требуется
Звучащие информаторы	С	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Текстовые таблы для вывода еративной информации	Г	наличие	Отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4, не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «Г», недоступен «В», не требует приспособления «Н»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	#	#	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки территории	Соответствует.
Вход	Соответствует.
Пути движения	Соответствует.
Зона оказания услуги	Соответствует.

функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
житарно- иеническое мещение	Не требуется.
едства формации	Не требуется.